

## 排ガス測定結果一覧(令和3年度)

(昭和52年11月4日 環整第95号 厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知に基づく測定)

測定場所	測定日	測定項目と規制値			
		ばいじん	硫黄酸化物	窒素酸化物	塩化水素
		0.15g/m <sup>3</sup> N以下※①	51.36m <sup>3</sup> N/h以下※②	180ppm以下	200mg/m <sup>3</sup> N以下
富士見 1号炉	R 3.5.12	0.001	0.024	73	4.8
	R 3.7.5	< 0.002	0.014	64	5.4
	R 3.9.7	< 0.002	0.021	72	6.1
	R 3.11.8	0.001	0.015	80	4.5
富士見 2号炉	R 3.12.24	< 0.002	< 0.008	93	1.4
	R 4.2.4	< 0.002	< 0.006	86	2.5
新座 東工場	R 3.5.24	< 0.002	< 0.03	78	21
	R 3.7.14	< 0.002	0.03	62	31
	R 3.8.27	< 0.003	0.03	65	18
	R 3.11.25	< 0.002	0.04	68	22
	R 4.1.14	< 0.003	< 0.03	96	25
新座 西工場	R 3.5.10	< 0.002	< 0.03	84	13
	R 3.8.20	< 0.002	0.04	61	14
	R 3.9.17	< 0.002	0.03	81	5
	R 3.11.30	< 0.002	< 0.03	59	7
	R 4.1.24	< 0.002	< 0.03	94	9

※①新座環境センター東工場の規制値は0.08

※②新座環境センター東工場の規制値は62.49、西工場は66.32

※「<」は、検出下限値未満