

排ガス測定結果一覧(令和4年度)

(昭和52年11月4日 環整第95号 厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知に基づく測定)

測定場所	測定日	測定項目と規制値			
		ばいじん	硫黄酸化物	窒素酸化物	塩化水素
		0.15g/m <sup>3</sup> N以下※①	51.36m <sup>3</sup> N/h以下※②	180ppm以下	200mg/m <sup>3</sup> N以下
富士見 1号炉	R 5 . 1 . 31	< 0.002	< 0.006	110	1.4
	R 5 . 2 . 7	< 0.002	< 0.006	100	1.3
富士見 2号炉	R 4 . 4 . 8	< 0.002	< 0.009	100	2.0
	R 4 . 6 . 14	< 0.002	< 0.01	100	4.0
	R 4 . 8 . 4	< 0.002	< 0.009	100	< 2
	R 4 . 11 . 21	< 0.002	< 0.008	120	2.6
	R 4 . 12 . 23	< 0.002	< 0.009	140	1.8
	R 5 . 3 . 8	< 0.002	< 0.008	160	0.9
新座 東工場	R 4 . 5 . 20	< 0.003	0.04	88	30
	R 4 . 7 . 15	< 0.002	0.03	75	17
	R 4 . 9 . 27	< 0.003	0.04	79	25
	R 4 . 11 . 18	< 0.002	0.03	68	25
	R 5 . 1 . 13	< 0.003	0.04	103	29
	R 5 . 3 . 17	< 0.003	0.07	72	26
新座 西工場	R 4 . 5 . 23	< 0.002	< 0.03	92	10
	R 4 . 9 . 6	< 0.002	< 0.03	59	11
	R 4 . 9 . 16	< 0.002	< 0.03	76	22
	R 4 . 11 . 11	< 0.002	< 0.03	67	7
	R 5 . 1 . 24	< 0.037	< 0.03	74	10
	R 5 . 3 . 28	< 0.002	0.03	83	20

※①新座環境センター東工場の規制値は0.08

※②新座環境センター東工場の規制値は62.49、西工場は66.32

※「<」は、検出下限値未満