

排ガス測定結果一覧(平成29年度)

(昭和52年11月4日 環整第95号 厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知に基づく測定)

測定場所	測定日	測定項目と規制値			
		ばいじん	硫黄酸化物	窒素酸化物	塩化水素
		0.15g/m ³ N以下※①	51.36m ³ N/h以下※②	180ppm以下	200mg/m ³ N以下
富士見 1号炉	H 29 . 5 . 17	< 0.0033	0.032	62	< 7.4
	H 29 . 7 . 19	< 0.0033	0.010	46	< 6.6
	H 29 . 9 . 20	< 0.0034	< 0.011	83	< 7.1
	H 29 . 11 . 6	< 0.0034	0.018	100	< 7.5
	H 29 . 12 . 8	< 0.0032	0.014	100	< 6.8
	H 30 . 2 . 13	< 0.0029	< 0.012	72	< 6.5
富士見 2号炉	H 29 . 4 . 19	< 0.0030	< 0.013	96	< 7.7
	H 29 . 6 . 21	0.0037	< 0.010	77	< 6.5
	H 29 . 8 . 16	< 0.0032	< 0.012	66	< 7.7
	H 29 . 10 . 18	< 0.0030	< 0.012	57	< 7.4
	H 30 . 1 . 17	< 0.0038	< 0.010	77	< 8.4
	H 30 . 3 . 20	0.0052	< 0.011	74	< 8.3
新座 東工場	H 29 . 5 . 24	< 0.0035	0.038	43	9.4
	H 29 . 7 . 11	< 0.0028	0.035	59	< 6.6
	H 29 . 8 . 28	< 0.0053	< 0.023	48	< 10
	H 29 . 11 . 16	< 0.0033	0.031	48	9.8
	H 30 . 1 . 5	< 0.0042	0.026	76	11
	H 30 . 3 . 7	< 0.0034	0.029	60	< 7.2
新座 西工場	H 29 . 5 . 12	< 0.0028	0.031	100	< 6.0
	H 29 . 8 . 7	< 0.0030	< 0.032	49	< 6.1
	H 29 . 9 . 11	< 0.0029	< 0.026	57	< 6.6
	H 29 . 11 . 30	< 0.0029	0.035	62	< 6.7
	H 30 . 1 . 12	< 0.0030	< 0.026	72	8.8
	H 30 . 3 . 26	0.0036	0.035	68	< 7.2

※①新座環境センター東工場の規制値は0.08

※②新座環境センター東工場の規制値は62.49、西工場は66.32

※「<」は、検出下限値未満