

排ガス中の水銀濃度測定結果一覧(令和4年度)

(単位:µg/Nm³)

測定場所	測定日	測定項目と規制値		
		全水銀	ガス状水銀	粒子状水銀
		50以下	—	—
富士見 1号炉	R5.1.31	< 0.2	< 0.1	< 0.006
富士見 2号炉	R4.4.8	0.2	0.2	< 0.006
	R4.9.7	0.2	0.2	< 0.006
	R4.11.21	0.3	0.3	0.006
新座 東工場	R4.7.15	0.27	0.27	(0.0007)
	R4.11.18	1.5	1.4	0.0064
	R5.3.17	< 0.02	< 0.02	< 0.0001
新座 西工場	R4.5.23	0.27	0.27	0.0016
	R4.9.16	1.5	1.5	< 0.0001
	R5.1.24	0.31	0.31	< 0.0001

※全水銀…ガス状水銀と粒子状水銀の合計

※ガス状水銀…排出ガス中に気体として存在する水銀及びその化合物の総称

※粒子状水銀…排出ガス中のダストに含まれる水銀及びその化合物の総称

※濃度は0℃、101.32kPaにおける値であり、括弧付の数値は、検出下限以上定量下限未満であることを示す。